


## Husets energianvändning



Energideklaration för Malma Backe Tvättstuga o Lokal, Uppsala.

Detta hus använder 148 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 20 kWh/m<sup>2</sup>.

Liknande hus – kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 100 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontroll behövs ej.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2008-03-11 av:

Lars Blekastad, Energikontroll i Sverige AB